

TABELA REGULACYJNA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO OZC S.A.

NA ROK 2014

te	w.p.		n.p.	
	Tz	Tp	tz	tp
-18,0	120,0	60,0	70,0	55,0
-17,5	119,2	59,8	69,6	54,8
-17,0	118,4	59,7	69,2	54,6
-16,5	117,6	59,5	68,9	54,4
-16,0	116,8	59,3	68,5	54,1
-15,5	115,9	59,1	68,1	53,9
-15,0	115,1	59,0	67,7	53,7
-14,5	114,3	58,8	67,3	53,5
-14,0	113,5	58,6	66,9	53,3
-13,5	112,7	58,4	66,5	53,0
-13,0	111,9	58,2	66,2	52,8
-12,5	111,0	58,1	65,8	52,6
-12,0	110,2	57,9	65,4	52,4
-11,5	109,4	57,7	65,0	52,2
-11,0	108,6	57,5	64,6	51,9
-10,5	107,7	57,3	64,2	51,7
-10,0	106,9	57,1	63,8	51,5
-9,5	106,1	56,9	63,4	51,2
-9,0	105,2	56,7	63,0	51,0
-8,5	104,4	56,5	62,6	50,8
-8,0	103,6	56,3	62,2	50,6
-7,5	102,7	56,1	61,8	50,3
-7,0	101,9	55,9	61,4	50,1
-6,5	101,1	55,7	61,0	49,9
-6,0	100,2	55,5	60,6	49,6
-5,5	99,4	55,3	60,2	49,4
-5,0	98,5	55,1	59,8	49,1
-4,5	97,7	54,9	59,4	48,9
-4,0	96,8	54,7	59,0	48,7
-3,5	96,0	54,5	58,6	48,4
-3,0	95,1	54,3	58,2	48,2
-2,5	94,3	54,0	57,8	47,9
-2,0	93,4	53,8	57,3	47,7
-1,5	92,5	53,6	56,9	47,4
-1,0	91,7	53,4	56,5	47,2
-0,5	90,8	53,1	56,1	46,9
0,0	89,9	52,9	55,7	46,7
0,5	89,1	52,7	55,3	46,4
1,0	88,2	52,5	54,8	46,2
1,5	87,3	52,2	54,4	45,9
2,0	86,4	52,0	54,0	45,7
2,5	85,6	51,7	53,6	45,4
3,0	84,7	51,5	53,1	45,1
3,5	83,8	51,2	52,7	44,9
4,0	82,9	51,0	52,3	44,6
4,5	82,0	50,7	51,8	44,3
5,0	81,1	50,5	51,4	44,1
5,5	80,2	50,2	51,0	43,8
6,0	79,3	50,0	50,5	43,5
6,5	78,4	49,7	50,1	43,2
7,0	77,5	49,4	49,6	43,0
7,5	76,6	49,2	49,2	42,7
8,0	75,7	48,9	48,7	42,4
8,5	74,8	48,6	48,3	42,1
9,0	73,9	48,3	47,8	41,8
9,5	72,9	48,0	47,4	41,5
10,0	72,0	47,7	46,9	41,2
10,5	71,1	47,5	46,4	40,9
11,0	70,1	47,2	46,0	40,6
11,5	69,2	46,9	45,5	40,3
12,0	68,2	46,5	45,0	40,0